


# **Igångkörning av ledningsnät** **Återväxt**

**Att tänka tvärtom**

# Igångkörning av ledningsnät

## 3 dygns mikro/uppehållstid dygn



Ny PE ledning

Dimension: 90

Längd: 5 km

Jätte mycket växt av mikro 3 o 7 dygns

Återväxten minskar med uppehållstiden.

Alltså spolar ni och klorerar kan det få motsatt verkan i en del fall....kan det vara något med PE i början....ibland!?



Provpunkter:

3 o 7 dygnarna ökade mer än 30 ggr vid 1 d uppehållstid.

Vid 3-6 dygns uppehållstid var ökningen 2-3 ggr.

# Igångkörning av ledningsnät

